

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2018.
P-149/18

Ao Exmo. Senhor
Igor Miranda da Silva
Procurador da República
Ministério Público Federal
Rua Juiz Orlando Caldellas,42, Parque das Palmeiras,
CEP.: 23.906-470 – Angra dos Reis -RJ

**Assunto: Resposta ao Ofício n. 792/2018-
PRM/ANGRA/RJ/IMS**

Referência:

- **PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº
1.30.014.000032/2009-16 (IC Nº 75/2010)**
- **INQUÉRITO CIVIL Nº 1.30.014.000061/2009-70**
- **INQUÉRITO CIVIL Nº 1.30.012.000024/2000-43**

Exmo. Sr. Procurador,

Em referência ao Ofício no. 792/2018- PRM/ANGRA/RJ/IMS, datado de 28 de maio de 2018, temos os seguintes esclarecimentos:

1) Plano de Emergência Externo - PEE

No intuito de fornecer maiores informações que ajudem na avaliação da resposta apresentada, julgamos apropriado informar como o PEE está organizado e coordenado.

O Plano de Emergência Externo – PEE – está sob a responsabilidade do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que nomeou como Coordenador do Plano a Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Neste documento, estão descritas ações e responsabilidades pelas as ações de respostas às emergências, bem como as ações necessárias ao perfeito funcionamento deste Plano.

Em complementação ao PEE, existem os Planos de Emergências Complementares – PEC, que são emitidos pelas diversas organizações que possuem atribuições no PEE. Neste contexto, citamos alguns exemplos: o Plano de Emergência Municipal – PEM, de responsabilidade da Prefeitura de Angra dos Reis; o Plano de Emergência Local – PEL, de responsabilidade da Eletronuclear; Plano de Emergência Setorial – PES, da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e PEC, da Marinha do Brasil. Em cada um destes procedimentos estão descritas as obrigações das organizações para atendimento ao PEE. No caso específico do PEL, este Plano descreve as ações para atendimento as emergências na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – CNAAA.



Para o funcionamento do PEE se faz necessário o apoio de diversas organizações, tanto em nível municipal, estadual, quanto federal e quando alguma destas apresenta algum tipo de dificuldade em cumprir suas ações, recursos podem ser obtidos de outras organizações.

Neste sentido, cabe a cada organização procurar o Coordenador do PEE e informar que necessita de apoio para manter suas obrigações para atendimento ao PEE.

Havendo esta obrigação, a Eletronuclear esclarece que em momento algum identificou estar fragilizada ou impedida de desempenhar suas ações tanto para o PEL quanto para apoio ao PEE.

A informação dada pela Prefeitura Municipal de Angra dos Reis de que a manutenção das ações do PEE e do PEL estariam comprometidas não foi discutida previamente com a Eletronuclear nem com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Lembramos que declaração semelhante pela Prefeitura Municipal de Angra dos Reis já ocorreu no passado, quando da tragédia de chuvas na virada dos anos de 2009 / 2010. Naquela ocasião, a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis declarou unilateralmente que o PEE estava comprometido porque a Defesa Civil Municipal de Angra dos Reis estaria totalmente envolvida nas ações de respostas aos desmoronamentos que haviam ocorrido. A Secretária de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, coordenadora do PEE, se deslocou prontamente para o Município de Angra dos Reis e assumiu publicamente que as ações do PEE de responsabilidade da prefeitura estariam sendo supridas pelo Estado do Rio de Janeiro até que tudo fosse normalizado.

2) Posicionamento da Eletronuclear frente à Situação Atual de Desabastecimento de Combustível

Com relação à situação atual de desabastecimento de combustível, resultante da greve dos caminhoneiros, e a consequente declaração pela Prefeitura Municipal de Angra dos Reis de Situação de Emergência Pública envolvendo o funcionamento do PEE e do PEL, seguem informações que julgamos importantes e esclarecedoras.

O apoio da Eletronuclear ao PEE consiste, na atual revisão do PEE, em:

- 1) Determinar o deslocamento de seus representantes para o CCCEN, CIEN e CESTGEN, a partir da situação de alerta;
- 2) Notificar à CNEN, ao 10º GBM e à SEMDEC/AR da situação de emergência na CNAAA;
- 3) Deslocar três ônibus para efetuar a remoção da população da ZPE-3 (lado leste);
- 4) Colocar à disposição da Defesa Civil quatro (os três anteriores e mais um) ônibus para as operações no lado leste e cinco ônibus para as operações no lado oeste, caso seja necessária a remoção da população na ZPE-5; e
- 5) Enviar uma ambulância com enfermeiro e médico para o Destacamento do Frade.

No dia da Declaração de Situação de Emergência Pública pela Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, feita sem nenhum contato prévio com a Eletronuclear, a Eletronuclear possuía um estoque de 14.000 litros de óleo diesel, suficiente para atendimento das necessidades operacionais da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – CNAAA – e do Plano de Emergência Local por um período de 09 dias. Quanto ao apoio ao Plano de Emergência Externo, a empresa tinha naquela data as condições de disponibilizar os recursos previstos no PEE (veículos leves e combustível).

Para a semana que iria se iniciar no dia 28 de maio de 2018, a Eletronuclear já havia estabelecido um planejamento para o racionamento no consumo de combustível.

No que diz respeito a continuidade de fornecimento de combustível para a CNAAA, a Eletronuclear já havia, através do Governo do Estado do Rio de Janeiro e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República – GSI/PR, solicitado escolta para o transporte de 36.000 litros de óleo diesel, o que está ocorrendo hoje. Este fornecimento é suficiente para garantir a continuidade de todas as ações acima por um período adicional de 20 dias.

Em se tratando das obrigações da Eletronuclear em atendimento ao PEL e ao PEE, não havia problema para os próximos 08 dias ou 28 dias, a partir do recebimento dos 36.000 litros de combustível. Caso o fornecimento não ocorresse, o Coordenador do PEE seria imediatamente informado para as devidas providências.

Assim sendo, informamos que na data de 26 de maio de 2018 até a presente data todas as nossas obrigações junto ao PEE estavam e estão garantidas.


Tendo em vista a declaração de Situação de Emergência Pública pela Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, a Eletronuclear solicitou uma reunião ao Coordenador do PEE, com participação de representantes da Comissão nacional de Energia Nuclear - CNEN, da Defesa Civil Municipal e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República - GSI/PR – para avaliação da situação e de seu impacto sobre o Plano de Emergência Local e Plano de Emergência Externo.

Foi discutido se existia algum fator que viesse naquele momento, ou em curto espaço de tempo, prejudicar a realização das ações planejadas no PEE. Como registrado na Ata em anexo, apesar da declaração de Emergência ter sido solicitada pela Prefeitura Municipal de Angra dos Reis com base no PEE e PEL, não foram identificadas estas condições adversas à execução das ações do PEE.

Deve-se destacar que não houve nenhuma interação da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis com a coordenação do PEE, ou com as demais organizações presentes.

Entretanto, o fato do abastecimento e ter havido chegada de combustível no Município de Angra dos Reis estar sendo restabelecido paulatinamente desde ontem, minimiza eventuais impactos futuros sobre as ações do PEE.

Atenciosamente,



Leonam dos Santos Guimarães
Diretor-Presidente

Anexo: Ata de Reunião

Ata de Reunião

Assunto: Operação do Plano de Emergência Externo Durante a Paralisação dos Caminhoneiros

Local: CCCEN

Data: 28/05/2018

Participantes: José Augusto do Amaral – ETN

Jefferson Borges Araujo – CNEN

José Carlos Lucas – Defesa Civil do Município

Richard Brandão Nogueira Vital – CNEN

Paulo Roberto Escarani – Defesa Civil do Estado

Rogério Almeida- ETN

Cláudio Raphael Senger – ETN

Francisco Vilhena – ETN

Eduardo Carvalho – CCCEN

Carlos Macedo – GSI/PR (por videoconferência)

Guillermo Vizaco GSI/PR (por videoconferência)

PAUTA:

Avaliar a existência de algum fator que venha prejudicar a realização das ações planejadas no Plano de Emergência Externo.

DELIBERAÇÕES:

Foram discutidos os seguintes assuntos:

1- Aspectos relacionados com evacuação das ZPE3 e ZPE5.

A Defesa Civil do Estado informou que para evacuação das ZPE 3 e ZPE5 são necessários cerca de 100 ônibus (aproximadamente 450 viagens, cerca de 5 por ônibus transportando 45 pessoas por viagem) com consumo aproximado de 13.500 litros de diesel (30 litros – consumo fornecido pela empresa Senhor do Bonfim). A Defesa Civil Municipal informou que chegou ao município 43.000 litros de diesel. Os presentes orientaram ao representante da Defesa Civil Municipal que informe ao

prefeito que se faz necessária a separação de 13.500 litros para garantir o atendimento ao plano de emergência externo, PEE.

A ETN informou que mantém a disponibilidade de 09 ônibus, com combustível, para atendimento as ações de evacuação previstas no PEE para os próximos oito dias caso não receba combustível, conforme detalhado no item 2.

O GSI/PR informou que irá verificar a existência de documento que comprove o fornecimento de diesel para o município de Angra dos Reis, para cumprir a manutenção do Decreto 10.928, de 26 maio de 2018.

Foi informado ao GSI/PR que enquanto a reserva de 13.500 litros não for passado para o controle do Coordenador do CCCEN não poderá ser garantido as ações previstas no PEE para evacuação da população, o GSI/PR ficou de levar essas informações ao Prefeito.

Os participantes orientaram que o representante da Defesa Civil Municipal também informasse ao Prefeito da necessidade de se manter essa reserva. O Coordenador do CCCEN informou que sem a garantia de separação dos 13.500 litros para o PEE, considera-se que o atendimento ao PEE está comprometido. Este fato será informado ao Secretário de Defesa Civil Estadual.


2- Aspectos relacionados ao Plano de Emergência Local.

A ETN informou que possui estoque de combustível para atendimento do Plano de Emergência Local e para seu pessoal operacional de troca de turno para os próximos oito dias e que já solicitou o transporte de 30.000 litros de diesel ao Gabinete de Crise, instalado no Centro Integrado de Comando e Controle – CICC. Foi também solicitado ao GSI/PR e ao Governador do Estado, pela ETN, um apoio para agilizar esse fornecimento.

Se o óleo diesel para reabastecimento não chegar até 30/08/2018 e os petroleiros entrarem em greve, prevista para 72h, a usina estará se aproximando do limite de oito dias de autonomia interna de óleo diesel. O estoque somente será repostado após final da greve.

3- Aspectos relacionados a segurança operacional da Usina.

Com relação ao transporte de pessoal e da troca de turno o mesmo, conforme descrito no item 2, está garantido para os próximos 08 dias.



Em caso de uma das usinas entrarem em situação de emergência devido a perda total de alimentação elétrica externa a operação do diesel de emergência também está garantida por um período de 08 dias.

Foi também informado pela Eletronuclear que não existe problemas relacionados com o fornecimento de insumos necessário para a operação da Central Nuclear como por exemplo, gases, produtos químicos e lubrificantes.

4- Apoio das Diversas organizações pertencentes ao PEE

Não foram identificados, inicialmente, problemas significativos na operacionalização que possam prejudicar na ativação do PEE e chegada destas organizações nas respostas estabelecidas no PEE, apenas aguardando respostas das Forças Armadas até o presente momento.



The image shows several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a smaller, more compact signature. On the right, there are several smaller initials and signatures, including one that appears to be 'CRS' and another that looks like 'M'. At the bottom center, there is a large, bold signature. At the bottom right, there is a small circular stamp or mark.